

ZAPROSZENIE Nr Adm.Wi.262.63.2026

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 170 000 w trybie: ofertowego rozpoznania rynku na:

Usługi z zakresu okresowej kontroli instalacji gazowych i systemów detekcji gazu w kotłowni budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce

1) Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Dembowskiego 53, 32-020 Wieliczka

tel: (12) 289 85 12, (12) 289 85 10

strona internetowa: <https://www.wieliczka.sr.gov.pl/>

NIP: 683-18-93-452

REGON: 356728504

2) Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej OPZ:

2.1. Informacje ogólne:

Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części:

Część I :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego, przeglądów, serwisu i konserwacji wewnętrznej instalacji gazowej, kotłowni gazowej w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego 53, 32-020 Wieliczka

Część II:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego, przeglądów, serwisu i konserwacji systemu detekcji gazów w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego 53, 32-020 Wieliczka,

Zamawiający zastrzega, że udzieli zamówienia Wykonawcy na jedną część lub na dwie części

Budynek: Sądu Rejonowego w Wieliczce, budynek średniowysoki (SW), 4 kondygnacje naziemne + 1 podziemna, klasa odporności pożarowej B.

Kotłownia: kondygnacja +4, pow. 13,7 m², kaskada 3 kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy ok. 350 kW, paliwo: gaz ziemny grupy E.

2.2. Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418), w szczególności art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c (coroczna kontrola instalacji gazowych) oraz art. 62 ust. 4 (wymagane uprawnienia);
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1622);

- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.) - § 131-§ 135 (instalacje gazowe), § 157-§ 158 (kotłownie);
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822 z późn. zm., w tym Dz.U. 2024 poz. 1716)
- Rozporządzenie MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - grupa 3 (gazowa);
- PN-EN 1775 Instalacje gazowe wewnątrz budynków;
- PN-EN 50194-1 Elektryczne przyrządy do wykrywania gazów palnych;
- PN-EN 45544 Atmosfery miejsca pracy - Przyrządy do oznaczania stężeń gazów toksycznych;
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) kotłów NC 100H i NC 150H;
- DTR centrali detekcji gazu GAZEX i czujników uniTOX.CO;
- Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji Budynku (LODROM, 08.2021).

2.3. Zakres usług:

Zakres usług obejmuje:

- kontrole okresowe stanu technicznego instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt 1c Pb);
- przeglądy i konserwację kotłów gazowych kondensacyjnych (kaskada 3 szt.);
- przeglądy, kalibrację i konserwację systemu detekcji gazów (centrala GAZEX, czujniki CH₄, czujniki CO);
-

2.4. Tabela częstotliwości przeglądów:

Lp.	Czynność / Przegląd	Częstotliwość	Podstawa prawna / DTR	Ilość w okresie umowy (18 mies.)
1	Coroczna kontrola stanu technicznego instalacji gazowej wewnętrznej (od gazomierza G25 do kotłów) zgodnie z pkt. 2.6.1	1 x w roku	Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego PN-EN 1775 warunki PSG	2
2	Przegląd i konserwacja kotłów gazowych Firmy AIC (kaskada 3 szt.: 2×NC 100H + 1×NC 150H, analiza spalin) zgodnie z pkt 2.6.2	2 x w roku	DTR producenta kotłów; Rozp. MI WT § 157, DTR producenta; PN-EN 12828	3
3.	Przegląd i kalibracja systemu detekcji gazu (centrala GAZEX, czujniki CH ₄ i CO, sygnalizator) zgodnie z pkt 2.6.3	1 x na kwartał	DTR GAZEX; PN-EN 50194-1; Rozp. MSWiA Dz.U.2024 poz.1716; DTR zaworu MAG3; Rozp. MI WT § 135	6

2.5. Wykaz urządzeń objętych zamówieniem:

Lp.	Urządzenie / Element	Producent / Typ	Parametry	Ilość	Lokalizacja
1	Kocioł gazowy kondensacyjny Firmy AIC	NC 150H (kaskada)	13,0–151,3 kW, zamknięta komora spalania	1	Kotłownia, kond. +4
2	Kocioł gazowy kondensacyjny Firmy AIC	NC 100H (kaskada)	12,9–105,2 kW, zamknięta komora spalania	2	Kotłownia, kond. +4
3	Gazomierz	PSG G25	do 40 m³/h	1	Szafka zewnętrzna
4	Reduktor ciśnienia	PSG	do 40 m³/h, śr./niskie ciśnienie	1	Szafka zewnętrzna
5	Zawór szybkozamykający	MAG3	Klapowy, sterowany z centrali detekcji	1	Szafka zabezpieczająca, zew.
6	Centrala alarmowa detekcji gazu	GAZEX	Zasilanie 230V, aku 12V/1,3Ah	1	Pom. techniczne / sąs. kotłowni
7	Czujnik metanu CH ₄	GAZEX (eksplozymetryczny)	2 progi: 10% i 30% DGW	wg projektu	Kotłownia, pod stropem
8	Czujnik tlenku węgla CO	uniTOX.CO (elektrochemiczny)	2 progi: alarmowe zgodnie z DTR producenta	wg projektu	Kotłownia, pod stropem
9	Sygnalizator optyczno-akustyczny	GAZEX	Zewnętrzny, nad drzwiami	1	Nad wejściem do kotłowni
10	Zawór bezpieczeństwa kotła 150 kW	-----	R 1" x 1 ¼", p=3,0 bar	1	Kotłownia
11	Zawory bezpieczeństwa kotłów 100 kW	-----	R ¼" x 1", p=3,0 bar	2	Kotłownia
12	Naczynie wzbiornicze ob. pierwotnego	-----	35 l	1	Kotłownia
13	Naczynie wzbiornicze ob. wtórnego	-----	300 l (stojące)	1	Kotłownia
14	Naczynie wzbiornicze CWU	-----	18 l (przepływowe)	1	Kotłownia
15	Zasobnik CWU Firmy SILOX	-----	200 l	1	Kotłownia
16	Instalacja gazowa wewnętrzna	Rury stalowe, spawane	DN — od szafki do kotłowni	1 kpl.	Parter → szacht → kond. +4
17	Komin koncentryczny spalin./powietrz.	-----	Wg DTR kotłów	1	Pion od kond. +4 ponad dach

2.6. Szczegółowy zakres czynności serwisowych:

2.6.1. Coroczna kontrola instalacji gazowej (art. 62 ust. 1 pkt 1c Pb):

Kontrola obejmuje całą wewnętrzną instalację gazową od gazomierza G25 w szafce zewnętrznej do punktów odbioru (kotły) na kondygnacji +4.

- oględziny zewnętrzne przewodów gazowych na całej trasie (parter → szacht → kond. +4);
- sprawdzenie stanu połączeń spawanych, gwintowanych i kołnierзовych;
- sprawdzenie stanu antykorozyjnego rurociągów;
- sprawdzenie stanu rur ochronnych w miejscach przejść przez przegrody;
- sprawdzenie drożności i stanu zaworów odcinających (kurki gazowe przed każdym kotłem);
- sprawdzenie stanu gazomierza G25 i reduktora ciśnienia w szafce zewnętrznej;
- sprawdzenie oznakowania instalacji (tabliczki, etykiety identyfikujące);
- próba szczelności instalacji gazowej manometrem klasy 0,6 (0–0,16 MPa) - ciśnienie 0,05 MPa, czas obserwacji min. 10 min., wynik pozytywny = brak spadku ciśnienia;
- sporządzenie protokołu kontroli podpisanego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej gazowej.

WYMAGANE UPRAWNIENIA: Kontrolę musi przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych (art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego).

2.6.2. Przegląd i konserwacja kotłów gazowych (2 x w roku):

Przegląd obejmuje kaskadę 3 kotłów kondensacyjnych (2×NC 100H + 1×NC 150H) Firmy AIC na kondygnacji +4.

- sprawdzenie stanu technicznego każdego kotła (obudowa, podłączenia, uszczelki) wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
- kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła i komory spalania;
- sprawdzenie stanu palnika i układu zapłonowego;
- analiza spalin - pomiar: CO, CO₂, temperatura spalin, sprawność spalania, nadmiar powietrza (λ);
- sprawdzenie i regulacja ciśnienia gazu na wejściu (1,8–2,5 kPa) i na palniku;
- sprawdzenie ciśnienia roboczego w instalacji CO/CT/CWU (nominalne: 1-6 bar);
- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa (3 szt., p=3,0 bar);
- sprawdzenie naczyń wzbiorczych: ciśnienie poduszki gazowej (35 l, 300 l, 18 l);
- sprawdzenie neutralizatora kondensatu i kratki ściekowej;
- sprawdzenie komina koncentrycznego (drożność, stan czyszczaka);
- sprawdzenie pomp obiegowych (CO, CT, CWU) i regulatora obrotów;
- sprawdzenie sterownika kaskady - parametry, błędy, krzywa pogodowa;
- sporządzenie protokołu z wynikami analizy spalin;

- sprawdzenie stanu zasobnika CWU Firmy SILOX

2.6.3. System detekcji gazów - GAZEX (przegląd kwartalny):

System obejmuje: centralę alarmową GAZEX, czujniki metanu CH₄ (eksplozymetryczne), czujniki CO typu uniTOX.CO (elektrochemiczne), sygnalizator optyczno-akustyczny, zawór szybkozamykający MAG3.

- sprawdzenie stanu centrali alarmowej (diody LED, wyświetlacz, sygnały);
- sprawdzenie stanu akumulatora podtrzymującego (12V/1,3Ah) - test zasilania awaryjnego;
- test zadziałania czujników CH₄ gazem wzorcowym (kalibracja);
- test zadziałania czujników CO gazem wzorcowym (kalibracja uniTOX.CO);
- weryfikacja progów alarmowych: I próg (10% DGW) - sygnalizacja; II próg (30% DGW) - zamknięcie zaworu MAG3;
- test sygnalizatora optyczno-akustycznego nad drzwiami kotłowni;
- test zamknięcia zaworu MAG3 po sygnale z II progu (czas reakcji: 10 sek.);
- test odcięcia zasilania elektrycznego kotłowni po 3 min. od II progu;
- sprawdzenie poprawności działania trybu awaryjnego centrali (zanik napięcia - zamknięcie zaworu po 5 sek.);
- sprawdzenie okablowania systemu (spadki napięć na liniach $12V \leq 3V$, na liniach $24V \leq 1,5V$);
- reset pamięci zdarzeń alarmowych po testach - po uzgodnieniu z Zamawiającym;
- sporządzenie protokołu z kalibracji z podaniem wartości pomiarowych;

WYMAGANIE PROJEKTOWE: Opis techniczny instalacji gazowej stanowi: konserwacja i okresowe przeglądy techniczne systemu detekcji gazu muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i uprawniony przez producenta serwis specjalistyczny, zgodnie z harmonogramem producenta.

UWAGA: W przypadku wykrycia nieszczelności instalacji gazowej Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego oraz podjęcia działań zabezpieczających (zamknięcie zaworu, wentylacja pomieszczenia, ewakuacja). W uzasadnionych przypadkach Wykonawca powiadamia również PSP i PSG.

2.7. Dokumentacja, protokoły:

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania po każdej czynności serwisowej / przeglądzie protokołu zawierającego w szczególności:

- datę i godzinę wykonania czynności;
- zakres wykonanych czynności (ze wskazaniem konkretnych urządzeń);
- ocenę stanu technicznego urządzeń;
- stwierdzone nieprawidłowości i usterki;

- zalecenia dalszych działań;
- imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej czynności;
- numer uprawnień / certyfikat autoryzacji.

Protokoły sporządzane są w min. 2 egzemplarzach (1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy). Wykonawca prowadzi ewidencję przeglądów i przekazuje ją Zamawiającemu.

2.8. Obowiązki informacyjne wobec CKOB:

W przypadku wykonania czynności podlegających wpisowi do Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (CKOB), o których mowa w art. 60a pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisu w CKOB przez osobę uprawnioną przeprowadzającą kontrolę, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, w szczególności art. 62 ustawy – Prawo budowlane.

Po wykonaniu każdego przeglądu lub kontroli Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokoły oraz dokumentację z przeprowadzonych czynności, zawierające co najmniej: datę kontroli, zakres wykonanych czynności, ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń, wyniki pomiarów i sprawdzeń (w szczególności analizę spalin oraz sprawdzenie/kalibrację czujników detekcji gazu – jeżeli dotyczy), wynik kontroli, stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne oraz dane osoby wykonującej kontrolę, w tym imię i nazwisko oraz numer wymaganych uprawnień, świadectw kwalifikacyjnych lub certyfikatów. Protokoły należy przekazać Zamawiającemu w co najmniej 2 egzemplarzach.

2.9. Wizja lokalna

- 1) Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej, co zostanie odnotowane w formie protokołu.
- 2) **Wizja lokalna dla zainteresowanych Wykonawców odbędzie się w dniu 14 lipca o godz. 10.00**
- 3) **Termin wykonania zamówienia: od sierpnia/września 2026 r. na okres 18 miesięcy.**
- 4) **Dane osoby do kontaktu:**

Anna Tuteja lub Sylwia Góra-Korczak, email: zamowienia.publiczne@wieliczka.sr.gov.pl , tel: 12 289 85 12 lub 12 289 85 10
- 5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).
- 6) **Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:**

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

6.1.1. Uprawnienia i kwalifikacje personelu:

- min. 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 62 ust. 4 Pb);
- min. 1 osoba z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym E (eksploatacja) i D (dozór) w grupie 3 (gazowej) — w zakresie obsługi instalacji i urządzeń gazowych;
- personel posiadający autoryzację / przeszkolenie producenta systemu detekcji gazu GAZEX w zakresie kalibracji i serwisu czujników;
- personel autoryzowany i przeszkolony przez producenta kotłów gazowych Firmy AIC w zakresie serwisu.

6.1.2. Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum dwie usługi polegające na przeglądach/serwisie instalacji gazowych i/lub systemów detekcji gazu w budynkach użyteczności publicznej, o wartości min. 10 000 zł brutto każda.

6.1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej:

Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność obejmującą swoim zakresem zakres zamówienia.

6.1.4. Potencjał techniczny i organizacyjny:

Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne, organizacyjne oraz doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację usług będących przedmiotem zamówienia.

6.1.5. Dokumentowanie spełnienia warunków:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- referencje potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z zakresem OPZ lub podobnych,
- dokumenty wskazujące doświadczenie w realizacji usług o podobnym zakresie i wartości,
- wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje i uprawnienia.

7) Dysponowanie personelem do realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.

W szczególności Wykonawca skieruje do realizacji umowy co najmniej:

- **jedną osobę** posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, uprawnioną do przeprowadzania okresowych kontroli instalacji gazowych;

- **jedną osobę** posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne **E i/lub D w grupie 3 (gazowej)**, w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych;
- personel posiadający autoryzację i przeszkolenie producenta systemu detekcji gazu **GAZEX** w zakresie kalibracji i serwisu czujników;
- personel posiadający autoryzację i przeszkolenie przez producenta kotłów gazowych firmy AIC w zakresie serwisu urządzeń.

Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać doświadczenie w wykonywaniu przeglądów i konserwacji instalacji gazowych, kotłowni gazowych oraz systemów detekcji gazu, a także wykonywać czynności zgodnie ze sztuką branżową i obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca wyznaczy koordynatora odpowiedzialnego za realizację umowy oraz bieżący kontakt z Zamawiającym.

8) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą **niż 200 000,00 zł**, obowiązujące przez cały okres realizacji umowy.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składki, najpóźniej przed podpisaniem umowy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Dla części I:

a) Cena ofertowa brutto, wskazana w formularzu ofertowym (zał. nr 1) - waga 80%

Ocena kryterium ceny zostanie dokonana według wzoru:

$$C = (C_n / C_b) \times 80$$

gdzie:

- **C** - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,
- **C_n** - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
- **C_b** - cena brutto oferty badanej.

Maksymalna liczba punktów w kryterium: **80 pkt.**

b) Doświadczenie Wykonawcy – waga 20%

Ocena będzie na podstawie doświadczenia wykonawczego oraz wykazu usług, które obejmują wyłącznie usługi przeglądu, konserwacji i obsługi **urządzeń gazowych**

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- wykazanie 2 usług spełniających warunek udziału – 5 pkt,
- wykazanie 3–4 usług spełniających warunek udziału – 10 pkt,
- wykazanie 5–6 usług spełniających warunek udziału – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów w kryterium: 20 pkt.

Dla części II:

a) Cena ofertowa brutto, wskazana w formularzu ofertowym (zał. nr 1) - waga 80%

Ocena kryterium ceny zostanie dokonana według wzoru:

$$C = (C_n / C_b) \times 80$$

gdzie:

- **C** - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,
- **C_n** - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
- **C_b** - cena brutto oferty badanej.

Maksymalna liczba punktów w kryterium: **80 pkt.**

b) Doświadczenie Wykonawcy – waga 20%

Ocena będzie na podstawie doświadczenia wykonawczego oraz wykazu usług, które obejmują wyłącznie usługi przeglądu, konserwacji i obsługi **systemów detekcji gazowej**.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- wykazanie 2 usług spełniających warunek udziału – 5 pkt,
- wykazanie 3–4 usług spełniających warunek udziału – 10 pkt,
- wykazanie 5–6 usług spełniających warunek udziału – 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów w kryterium: 20 pkt.

Zamawiający zastrzega, że udzieli zamówienia Wykonawcy na jedną część lub na dwie części

10) Wykaz żądanych dokumentów na dzień składania ofert:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu dokonania oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- a) **formularz ofertowy** zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do zaproszenia**, wraz z **wykazem osób** skierowanych do realizacji zamówienia;
- b) **pełnomocnictwo** – jeżeli ofertę podpisuje osoba nieujawniona w rejestrze lub jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
- c) **odpis z właściwego rejestru** albo **wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- d) **oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do zaproszenia**;
- e) **wykaz usług** potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie z tabelą/wzorem zawartą w **załączniku nr 1 do zaproszenia**, wraz z **referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług**.

11) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:

Oferty należy składać elektronicznie na adres poczty elektronicznej:

zamowienia.publiczne@wieliczka.sr.gov.pl do dnia 22.07.2026 r. do godz. 12.00

12) Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Integralną część niniejszego zaproszenia stanowią następujące załączniki:

- **załącznik nr 1 do zaproszenia** - formularz ofertowy;
- **załącznik nr 2 do zaproszenia** - wzór umowy;
- **załącznik nr 3 do zaproszenia** - klauzula informacyjna RODO;
- **załącznik nr 4 do zaproszenia** - oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego;

13) Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez min. 30 dni od terminu składania ofert. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym - załączniku nr 1.

Oferta może być złożona w jednej z dwóch form:

1. **W formie skanu dokumentu papierowego** - oferta podpisana własnoręcznie przez osoby upoważnione, następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu.
2. **W formie elektronicznej (e-mail)** - oferta w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzona jednym z dopuszczalnych podpisów elektronicznych: **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**, i przesłana e-mailem do wyznaczonego terminu.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć w formie skanu lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznie, chyba że pełnomocnictwo wynika z właściwego rejestru.

14) Informacje o środkach odwoławczych:

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

16) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

18) Zgodnie z Instrukcją Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 170 000 zł obowiązującą w Sądzie Rejonowy w Wieliczce, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty.

19) Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Wieliczce

mgr inż. Renata Kantczak
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/