

Znak pisma: Adm.Wi.262.79.2026

ZAPROSZENIE

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 170 000 zł w trybie: ofertowego rozpoznania rynku na:

Kontrole, pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych oraz urządzeń współpracujących w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce

1) Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Wieliczce, Dembowskiego 53, 32-020 Wieliczka

tel./fax.: (12) 289 85 12, (12) 289 85 10

strona internetowa: <https://www.wieliczka.sr.gov.pl/>

NIP: 683-18-93-452

REGON: 356728504

2) Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej OPZ:

2.1. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, instalacji elektrycznych i odgromowych w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce przy ul. Edwarda Dembowskiego 53, 32-020 Wieliczka.

Budynek: Sądu Rejonowego w Wieliczce, budynek średniowysoki (SW), 4 kondygnacje naziemne + 1 podziemna, klasa odporności pożarowej B.

Usługi realizowane w ramach postępowania obejmują wszystkie urządzenia i instalacje instalacji elektrycznych i odgromowych wymienione w niniejszym OPZ, zgodnie z:

- Instrukcją Eksploatacji i Konserwacji Budynku (sierpień 2021);
- dokumentem 7_1_Lista_urządzeń_objętych_serwisowaniem
- dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) poszczególnych urządzeń;
- zaleceniami i warunkami gwarancji producentów urządzeń;
- obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami wynikającymi z dokumentacji technicznej, zaleceń producentów, przepisów prawa, Instrukcji Eksploatacji Budynku lub norm PN-EN, Wykonawca zobowiązany jest stosować wymagania bardziej rygorystyczne.

2.2. Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.), w którym znajduje się art. 62 ust. 1 pkt 2 (okresowa kontrola urządzeń i piorunochronnej) oraz art. 64 (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego - EKOB);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj Dz.U. - aktualny tekst jednolity), jako podstawa kwalifikacji osób, które mają zastosowanie do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP grupa 1 - elektryczne);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj Dz.U. 2024 poz. 275 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj Dz.U. - aktualny tekst jednolity) - w zakresie rękojmi, gwarancji jakości oraz odpowiedzialności kontraktowej;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) - w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników wykonawczych realizujących usługi na obiekt Zamawiającego;
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad stosowania zasad stosowania przez osobę, która może być eksploatowana, urządzeń i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - grupa 1 (elektryczna);
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i awarii pracy przy zastosowaniu energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.) - w zakresie zasad organizacji prac eksploatacyjnych, polecenia oraz dopuszczenia do pracy;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w przypadku warunków technicznych, które mogą wystąpić w ich lokalizacjach (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenowych (tj Dz.U. 2023 poz. 822 z późn. zm.) - w zakresie przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) oraz oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego;
- PN-HD 60364 (norma szeregową) - instalacje elektryczne elektryczne, w których znajdują się:
 - PN-HD 60364-4-41 - ochrona przeciwporażeniowa,
 - PN-HD 60364-5-54 - przewody, przewody i przewody poziomujące,
 - PN-HD 60364-7-718 - instalacje w obiektach o dostępnych publicznych;
- PN-EN 62305 (norma seryjna) - ochrona odgromowa;
- PN-EN 50172 oraz PN-EN 1838 - systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) producentów urządzeń elektrycznych w zakresie działania (oprawy awaryjnego i podstawowego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP, elementy instalacji odgromowej, aparatura rozdzielcza w rozdzielnicach głównych RG-S oraz RNN-P).

2.3. Zakres usług:

Zakres usług obejmuje realizację czynności w trybie:

- planowym - przeglądy okresowe,

Wszystkie czynności planowe muszą być realizowane zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem rocznym, przedłożonym przez Wykonawcę w terminie 14 dni od podpisania umowy.

2.4. Tabela częstotliwości przeglądów i czynności serwisowych:

Lp.	Czynność / Przegląd	Częstotliwość	Podstawa prawna / Norma / DTR	Ilość w 18 miesiącach
1	Przegląd oświetlenia awaryjnego - test funkcjonalny opraw ewakuacyjnych z autotestem, pomiar czasu autonomicznej pracy, pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego, kontrola akumulatorów i oznakowania ewakuacyjnego	1 × w roku	PN-EN 50172; PN-EN 1838; Rozp. MSWiA z 7.06.2010 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); DTR producenta opraw; 7_1_Lista_urządzeń (EI-logic)	2 przeglądy
2	Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) - test funkcjonalny, sprawdzenie odcięcia zasilania zgodnie z projektem, kontrola obwodu sterowania, oznakowanie	1 × w roku	Projekt PWP; Rozp. MSWiA z 7.06.2010 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822); 7_1_Lista_urządzeń (EI-logic)	2 przeglądy
3	Comiesięczne oględziny wzrokowe rozdzielnic głównej RG-S i rozdzielnic głównej pożarowej (RNN-P) - działanie oświetlenia rozdzielni, stan pomieszczenia, stan połączeń śrubowych (zmiana koloru), stan styków łączników, aktualność napisów orientacyjnych, działanie mierników, stan instalacji uziemiającej	1 × w miesiącu	Instrukcja eksploatacji i konserwacji budynku §12.3 (RG-S, str. 18) oraz §12.4 (RNN-P, str. 19)	18 oględzin
4	Coroczny przegląd techniczny rozdzielnic głównej RG-S i rozdzielnic głównej pożarowej (RNN-P) - sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych, działania wyłączników głównych, stanu styków i połączeń przewodów liniowych, zerowych i ochronnych, oznakowania tablic, stanu obudów, stanu dławików, dostępu do szafy	1 × w roku	Instrukcja eksploatacji i konserwacji budynku §12.3-§12.4 (str. 18-19)	2 przeglądy
5	Coroczne oględziny tras kablowych, linii zasilającej WLZ oraz instalacji odgromowej - kontrola stanu izolacji, połączeń na zaciskach głównych wyłącznika, stanu styków i obudów, kontrola tras linii oraz ich otoczenia (uszkodzenia mechaniczne, zbliżenia do innych instalacji), wzrokowa kontrola zwodów odgromowych, przewodów odprowadzających i złącz kontrolnych	1 × w roku	Instrukcja eksploatacji i konserwacji budynku §12.2 (str. 18) oraz §12.6 (str. 20); PN-EN 62305	2 oględziny

2.5. Wykaz urządzeń objętych zamówieniem:

Poniższa tabela zawiera wykaz urządzeń i instalacji elektrycznych i odgromowych zainstalowanych w budynku:

Lp.	System / Urządzenie	Lokalizacja
1	System oświetlenia awaryjnego (oprawy ewakuacyjne z autotestem, akumulatory, oznakowanie ewakuacyjne)	Cały budynek
2	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu (PWP) - przycisk, obwód sterowania, elementy odcinające	Wejście główne / pom. techniczne
3	Instalacja odgromowa (zwody, przewody odprowadzające, złącza kontrolne, uziom)	Dach + obwód obiektu
4	Rozdzielnica główna RG-S (z układem SZR, In min. 630 A, bypass serwisowy 80 kVA)	Pom. rozdzielni głównej
5	Rozdzielnica główna pożarowa (RNN-P)	Pom. rozdzielni pożarowej

UWAGA: Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym urządzeń na obiekcie. Zamawiający udostępni budynek do wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2.6. Szczegółowy zakres czynności serwisowych:

Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych instalacji elektrycznych i odgromowych określonych w ust. 2.4 i 2.5 niniejszego OPZ.

2.6.1. System oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i zapasowe):

System obejmuje oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z autotestem, akumulatory podtrzymujące, oznakowanie ewakuacyjne (piktogramy).

Czynności roczne:

- test funkcjonalny wszystkich opraw ewakuacyjnych (autotest + ręczny tryb pracy);
- pomiar czasu autonomicznej pracy opraw (PN-EN 50172 - min. 1 godz. dla budynków użyteczności publicznej);
- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (PN-EN 1838 - min. 1 lx na drodze ewakuacyjnej, min. 5 lx przy elementach krytycznych);
- ocena stanu akumulatorów (wymiana zgodnie z DTR);
- kontrola czytelności i prawidłowości oznakowania ewakuacyjnego;
- oględziny stanu mechanicznego opraw, mocowań, kabli;
- sporządzenie protokołu z pomiarów i prób funkcjonalnych.

2.6.2. Przeciwpowarowy wyłącznik prądu (PWP):

Przycisk PWP, obwód sterowania, elementy odcinające zasilanie zgodnie z projektem, oznakowanie.

Czynności roczne:

- test funkcjonalny PWP - naciśnięcie przycisku i weryfikacja odcięcia zasilania zgodnie z projektem;
- sprawdzenie obwodu sterowania PWP - ciągłość, izolacja, zabezpieczenia;
- kontrola czytelności oznakowania przycisku PWP;
- po teście - przywrócenie zasilania i sprawdzenie poprawności pracy obiektu;
- sporządzenie protokołu z testu.

2.6.3. Comiesięczne oględziny rozdzielnic głównej RG-S, i rozdzielnic głównej pożarowej (RNN-P):**Czynności comiesięczne (dla każdej z 2 rozdzielnic - RG-S i RNN-P):**

- sprawdzenie działania oświetlenia rozdzielni;
- sprawdzenie stanu pomieszczenia (ściany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi);
- sprawdzenie stanu widocznych połączeń śrubowych przy aparaturze (ocena na podstawie zmian koloru połączeń);
- sprawdzenie stanu widocznych styków łączników;
- sprawdzenie stanu i aktualności napisów orientacyjnych na odpływach;
- sprawdzenie działania mierników w rozdzielnicach;
- sprawdzenie stanu instalacji uziemiającej;
- sporządzenie wpisu w książce obiektu budowlanego z każdej oględziny.

2.6.4. Coroczny przegląd techniczny RG-S i RNN-P:**Czynności roczne (dla każdej z 2 rozdzielnic):**

- sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych;
- sprawdzenie działania wyłączników głównych;
- sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych, zerowych i ochronnych;
- sprawdzenie oznakowania tablic;
- sprawdzenie stanu technicznego obudów tablic (drzwiczki, zawiasy, zamki);
- sprawdzenie ułożenia przewodów w tablicach oraz uszczelnienia dławików;
- sprawdzenie oznakowania urządzeń tablic i opisu obwodów;
- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń w tablicach;
- sprawdzenie dostępu do szafy oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych;
- sporządzenie protokołu z corocznego przeglądu.
-

2.6.5. Coroczne oględziny tras kablowych, linii zasilającej WLZ oraz instalacji odgromowej:

Czynności roczne:

- kontrola tras kablowych pod kątem uszkodzeń mechanicznych przewodów i kabli (uszkodzenie izolacji, uszkodzenia żył roboczych, zbliżenia do innych instalacji i konstrukcji);
- sprawdzenie wizualne linii zasilającej WLZ - stan izolacji, połączeń na zaciskach głównych wyłącznika, stanu styków i obudów;
- kontrola tras linii WLZ oraz ich otoczenia (wymulenie, zapadliny, prace ziemne i budowlane);
- w razie konieczności dokręcenie zacisków wyłącznika dla zapewnienia odpowiedniej przewodności;
- wzrokowa kontrola zwodów odgromowych pionowych i poziomych - stan techniczny, korozja, mocowania;
- wzrokowa kontrola przewodów odprowadzających i złącz kontrolnych - oznakowanie, stan, dostępność;
- wzrokowa kontrola uziomu fundamentowego i otokowego (jeśli dostępny);
- sporządzenie protokołu z oględzin.

2.7. Dokumentacja i protokoły:

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania po każdej czynności serwisowej / przeglądzie protokołu zawierającego w szczególności:

- datę i godzinę wykonania czynności;
- zakres wykonanych czynności (ze wskazaniem konkretnych urządzeń);
- ocenę stanu technicznego urządzeń;
- stwierdzone nieprawidłowości i usterki;
- zalecenia dalszych działań;
- imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej czynności;
- numer uprawnień / certyfikat autoryzacji.

Protokoły sporządzane są w min. 2 egzemplarzach (1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy). Wykonawca prowadzi ewidencję przeglądów i przekazuje ją Zamawiającemu.

2.8. Obowiązki informacyjne wobec c-KOB:

W przypadku przeglądów, kontroli lub innych czynności wynikających z obowiązków określonych przepisami prawa, których wykonanie podlega obowiązkowi ujawnienia w książce obiektu budowlanego, w tym w Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (c-KOB) lub EKOB, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dokonania wymaganych wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przekazania Zamawiającemu informacji o dokonanym wpisie.

2.9. Doradztwo:

Doradztwo w zakresie dostosowania instalacji elektrycznych i odgromowych do obowiązujących przepisów RODO oraz dobrych praktyk serwisowych, w zakresie związanym z realizacją niniejszego zamówienia, w tym wskazywanie nieprawidłowości, zagrożeń oraz rekomendowanych działań naprawczych lub organizacyjnych.

3) Termin wykonania zamówienia: od września 2026 r. do lutego 2028 r. tj 18 mcy

4) Dane osoby do kontaktu:

Sylwia Góra-Korczak tel. 12 289 85 12 lub Anna Tuteja tel. 12 289 85 10 ; mail:
zamowienia.publiczne@wieliczka.sr.gov.pl

5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

6.1.1. Uprawnienia i kwalifikacje personelu:

- Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne SEP grupa 1 - co najmniej jedna osoba z kwalifikacjami w zakresie eksploatacji (E) oraz co najmniej jedna osoba z kwalifikacjami w zakresie dozoru (D), a także uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej u jednej osoby skierowanej do realizacji zamówienia);

6.1.2. Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na kontrolach okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 10 000 zł brutto każda.

6.1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej:

Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność obejmującą swoim zakresem zakres zamówienia.

6.1.4. Potencjał techniczny i organizacyjny:

Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne, organizacyjne oraz doświadczenie umożliwiające:

- ☒ prawidłową realizację usług będących przedmiotem zamówienia,
- ☒ zapewnienie ciągłości zasilania obiektu (rozdzielnice główne RG-S i RNN-P oraz instalacja odgromowa są elementami krytycznymi dla pracy Sądu),

6.1.5. Dokumentowanie spełnienia warunków:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- ☒ referencje potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z zakresem OPZ lub podobnych,
- ☒ dokumenty wskazujące doświadczenie w realizacji usług o podobnym zakresie i wartości,
- ☒ wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje i uprawnienia.

7) Dysponowanie personelem do realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.

W szczególności Wykonawca skieruje do realizacji umowy co najmniej:

- **dwie osoby** posiadające aktualne **kwalifikacje i uprawnienia** wymagane do wykonywania przeglądów technicznych i kontroli okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych (świadcstwa SEP gr. 1 - eksploatacja (E) i dozór (D) oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej oraz świadectwa wzorcowania mierników wg PN-HD 60364-6).

Osoby te muszą posiadać doświadczenie w wykonywaniu przeglądów technicznych, oraz kontroli okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych.

Osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny być zdolne do wykonywania prac zgodnie ze sztuką branżową i obowiązującymi przepisami.

Wykonawca wyznaczy koordynatora odpowiedzialnego za realizację umowy oraz kontakt z Zamawiającym.

8) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **200 000,00 zł**, obowiązujące przez cały okres realizacji umowy.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składki, najpóźniej przed podpisaniem umowy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena ofertowa brutto, wskazana w formularzu ofertowym (zał. nr 1) - waga 80%

Ocena kryterium ceny zostanie dokonana według wzoru:

$$C = (C_n / C_b) \times 80$$

gdzie:

- **C** - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena,
- **C_n** - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
- **C_b** - cena brutto oferty badanej.

Maksymalna liczba punktów w kryterium: **80 pkt.**

b) Doświadczenie Wykonawcy - waga 20%

Ocena dokonywana będzie na podstawie doświadczenia Wykonawcy oraz wykazu usług obejmującego wyłącznie usługi kontroli okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 Prawa budowlanego).

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- wykazanie 2 usług spełniających warunek udziału - 5 pkt,
- wykazanie 3-4 usług spełniających warunek udziału - 10 pkt,
- wykazanie 5-6 usług spełniających warunek udziału - 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów w kryterium: 20 pkt.

Ocena końcowa oferty:

Suma punktów z obu kryteriów; oferta z najwyższą liczbą punktów uznawana za najkorzystniejszą.

10) Wykaz żądanych dokumentów na dzień składania ofert:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu dokonania oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- a) formularz ofertowy** zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1 do zaproszenia**, wraz z **wykazem osób** skierowanych do realizacji zamówienia;
- b) pełnomocnictwo** - jeżeli ofertę podpisuje osoba nieujawniona w rejestrze lub jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
- c) odpis z właściwego rejestru** albo **wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do zaproszenia**;
- e) wykaz usług** potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie z tabelą/wzorem zawartą w **załączniku nr 1 do zaproszenia**, wraz z **referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług**.

11) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:

Oferty należy składać elektronicznie na adres poczty elektronicznej: **zamowienia.publiczne@wieliczka.sr.gov.pl** do dnia **14.08.2026 r.**

12) Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Integralną część niniejszego zaproszenia stanowią następujące załączniki:

- **załącznik nr 1 do zaproszenia** - formularz ofertowy;
- **załącznik nr 2 do zaproszenia** - wzór umowy;
- **załącznik nr 3 do zaproszenia** - klauzula informacyjna RODO;
- **załącznik nr 4 do zaproszenia** - oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego;

13) Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ważną przez min. 30 dni od terminu składania ofert. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym - załączniku nr 1.

Oferta może być złożona w jednej z dwóch form:

1. **W formie skanu dokumentu papierowego** - oferta podpisana własnoręcznie przez osoby upoważnione, następnie zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu.
2. **W formie elektronicznej (e-mail)** - oferta w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzona jednym z dopuszczalnych podpisów elektronicznych: **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**, i przesłana e-mailem do wyznaczonego terminu.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć w formie skanu lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznie, chyba że pełnomocnictwo wynika z właściwego rejestru.

14) Informacje o środkach odwoławczych:

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

16) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

18) Zgodnie z Instrukcją Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 170 000 zł obowiązującą w Sądzie Rejonowy w Wieliczce, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty.

19) Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

.....
/data, podpis/